

Naše čj.	LOM/2018/ÚSLZ-17830
Vyřizuje	Ing. Andrea Počárovská
Telefon	+420 296 505 567
Mobil	+420 702 203 044
E-mail	andrea.pocarovska@lompraha.cz
ISDS	drpizqr

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

název veřejné zakázky: **MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50**

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1

V ploše podlahy se vyskytují lokální místa degradovaného betonu, který není způsobil pro pokládku antistatické stěrky. Tyto místa je třeba vyříznout, vybourat na podkladní beton nebo zhutněný násyp a znovu vybetonovat. Rozsah těchto prací se dá přesně určit po odfrézování cementové stávající vrstvy stěrky. Jak to cenit?

Dotaz č. 2

Požadavek na osazení ukončovací lišty ve vratech. Ve šířce vrat je podlaha vyspádovaná ke středu. Na okrajích je výška cca 60 mm, ve středu cca 10 mm. Nedokáží osadit lištu v tomto profilu. Dále se domnívám, že lištu nelze k betonu řádně ukotvit. Lepší a praktičtější je stáhnout podlahu ve vratech do ztracena.

Dotaz č. 3

Jaký má být odstín (RAL) podlahy?

vysvětlení zadavatele:

Odpověď na dotaz č. 1

V případě vyfrézování podlahy může dojít k odhalení skrytých vad, náklady na jejich odstranění budou započteny do více prací.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel navrhl v rámci popisu předmětu plnění technické řešení ukončení podlahy, předloží-li dodavatel v průběhu realizace návrh technicky vhodnějšího řešení, lze takové řešení po dohodě se zadavatelem akceptovat. Nabídková cena tímto řešením nesmí být navýšena v rámci podané nabídky.

Odpověď na dotaz č. 3

V příloze č. 6 - Popis předmětu plnění - část 4 (podlaha) zadávací dokumentace ve specifikaci předmětu je uvedeno: „.....tvrdolak - povrch hladký bar-va RAL 7047)“.

.....
LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsáno
David Rod, MSc., LL.M.
výkonný ředitel