

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

- ZAŘÍZENÍ 1 – REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
960 m³/hod
- ZAŘÍZENÍ 2a – ODTAH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
VENTILÁTOR – 625 m³/h
- ZAŘÍZENÍ 2b – ODTAH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
Ventilátor 50 m³/h
- ZAŘÍZENÍ 2c – ODTAH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
Ventilátor 275 m³/h
- ZAŘÍZENÍ 2d – ODTAH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
Ventilátor 300 m³/h

LEGENDA POTRUBÍ


- VZT– POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- VZT– POTRUBÍ ODVODNÍ

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ

- 1.2 Ohebný tlumič hluku Ø250 L=900 mm
- 1.3 Ohebný tlumič hluku Ø200 L=600 mm
- 1.4 Ohebný tlumič hluku Ø125 L=600 mm
- 1.5 Regulační klapka kruhová–servo Ø250
- 1.6 Výustka
- 1.7 Protidešťová žaluzie PZ 250x200
- 1.8 Talířový ventil odvodní Ø100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
1.01	HALA	2532,9
1.02	GARAŽ	347,2
1.03	STROJNÍ DÍLNA	59,6
1.04	MÍSTN. PRO KOMPRESOR	40,3
1.05	ELEKTRO DÍLNA	59,6
1.06	KANCELÁŘ NT	45,2
1.07	KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA	41,5
1.08	SKLAD	41,5
1.09	KANCELÁŘ REPREZENTANTI	41,5
1.10	KUCHYŇKA	15,3
1.11	SKLAD OLEJŮ	20,4
1.12	ODPOČÍNKOVÁ MÍSTNOST	35,0
1.12a	KOTELNA	22,2
1.12b	SERVEROVNA + EPS	15,5
1.13	ŠATNA MUŽI	38,0
1.14	ŠATNA ŽENY	12,9
1.15	CHODBA	60,5
1.16	UMÝVARNA MUŽI	13,5
1.17	PŘEDSÍŇ	5,52
1.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,24
1.19	UMÝVARNA MUŽI	13,5
1.20	PŘEDSÍŇ + WC	7,65
1.21	UMÝVARNA ŽENY	8,6
1.22	PŘEDSÍŇ	3,1
1.23	KANCELÁŘ	16,5
1.24	KANCELÁŘ	16,5
	CELKEM	3519,6

Investor:	LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice	Zpracovatel:	
Místo stavby:	areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha 9 - Kbely k.ú.: Vysočany p.č. 1725/14		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tz@digitronic.cz
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	12/2018
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DSP.DPS
Vypracovatel:	Tomáš Kočí	Číslo výkresu:	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB
Alce:	2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53 - ČÁST VÝCHOD	Paré:	Formát: A1
Obsah:	VZDUCHOTECHNIKA- PŮDORYS 1.NP VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘ		Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.1.4.D.02