

Čj.: LOM/2019/VŘ-19305

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 00000515
Vyřizuje: Vratislav Marek
Telefon: +420 296 505 387
Mobil: 420 724 374 786
E-mail: vratislav.marek@lompraha.cz
ISDS: drpizqr

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE HANGÁRU H53 – 2 etapa.

Dotaz zájemce

ve Výzvě k podání nabídek (bod. 4.3, písm. b) zadavatel požaduje doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky. V Technické zprávě, v kapitole Popis technického řešení, se hovoří o integrovaném dohledovém systému SBI, sloužícímu k ovládání a monitoringu systémů PZTS, EKV EPS a CCTV. Jaké osvědčení nebo certifikáty musí předložit dodavatel, který bude provádět instalaci nebo úpravu tohoto integrovaného dohledového systému?

Vysvětlení zadavatele

K prokázání oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky zadavatel požaduje předložit výpis živnostenského oprávnění a výpis z obchodního rejstříku.

Ve vztahu k Technické zprávě zadavatel nepožaduje předložit další dokumenty.

Pokud se jedná o instalaci prvků a systémů, které budou součástí zabezpečení oblasti dle zák. č. 412/2005 Sb., není potřeba žádné speciální osvědčení ani certifikáty. Dodavatel musí garantovat, že dodá a naistaluje certifikované prvky, včetně dodání certifikátů NBÚ k jednotlivým prvkům. U ostatních prvků, které se nebudou bezprostředně týkat zabezpečené oblasti, pak musí dodat dokumentaci k jednotlivým zařízením, tak aby odpovídala příslušným právním normám.

V souvislosti s instalací systémů a prvků zabezpečení je třeba, aby dodavatel byl oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba instalace. Jedná se o standardní zákonné požadavky, které se k těmto konkrétním činnostem vážou.

Osoby provádějící montáž EPS by měly splňovat - platnou zkoušku z Vyhl. 50/1978 Sb., jsou prokazatelně proškoleny výrobcem zařízení na montáž zařízení EPS. (IQ 8M control, kterou provozujeme na vrátnici na Mladoboleslavské a do které by systém měl být napojen). Při montáži požárně bezpečnostního zařízení je třeba dodržovat Vyhl. 246/2001 Sb. Par. 6 odst. 1 a 2 a ČSN 34 2710.

LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsal
Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M
ředitel pro obchod a logistiku