

Naše čj. LOM/2020/VŘ-5215
Vyřizuje Martina Jiranová
Telefon +420 296 505 409
Mobil +420 606 748 120
E-mail martina.jiranova@lompraha.cz
ISDS drpizqr

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

název veřejné zakázky: **Montáž a kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů LOM PRAHA, s.p.**

dotaz dodavatele:

1. Hasicí přístroje
 - a) Je možné sdělit celkový počet HP za zakázku, případně celkový počet za lokalitu ?
 - b) **Je možné sdělit počet pojízdných hasicích přístrojů (např. S 30) typy (např. S-30, 2x S – 30) podle lokalit? (Poznámka: po doložení informací o počtu a velikosti pojízdných hasicích přístrojů bude nutné doplnit zadávací dokumentaci v bodě 3.3. na str. 5/11 o oprávnění k provádění periodických inspekcí lahví pro přepravu plynů dle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí ADR), současně doporučujeme případně doplnit Přílohu číslo 1 smlouvy – Cenová nabídka o položku pojízdné hasicí přístroje (CO2) – kontrola, Periodická inspekce pojízdného hasicího přístroje (CO2).**
 - c) Prosíme o informaci, zda mezi hasicími přístroji, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou i hasicí přístroje s halony nebo s fluorovanými uhlovodíky (regulovanými látkami), pokud ano, potřebujeme počet, hmotnost, typ hasiva, lokalitu. (Poznámka: Pokud bude informace kladná, bude nutné doplnit zadávací dokumentaci v bodě 3.3. na str. 5/11 o oprávnění dle zákona č. 73/2012 Sb. , neboť pouze certifikovaná osoba může provádět příslušné úkony).
2. Dále na základě odpovědi na dodatečné informace **žádám o zveřejnění postupu**, jak vyplnit Přílohu č. 1 Cenová nabídka u položky:
 - a) 10. Kontrola RTM – není předmětem plnění
 - b) 11. Revize požárních uzávěrů – není předmětem plnění
 - c) 12. Kontrola regálů – není předmětem plnění

- d) 14. Kontrola požární nádrže vizuální
- e) 15. Kontrola požární nádrže kompletní s vypuštěním
- f) 16. Kontrola RTM – není předmětem plnění
- g) 18, 19, 20 Kontrola regálů – není předmětem plnění.

vysvětlení zadavatele:

- 1)
 - a) Zadavatel opakovaně upřesňuje množství a jednotlivé druhy hasicích přístrojů a hydrantů LOM PRAHA, s.p., a to prostřednictvím tabulky (viz. níže).

Druhy a množství hasicích přístrojů a hydrantů LOM PRAHA, s. p. dle lokalit

Mladoboleslavská Kbely		
Druhy hasicího přístroje nebo hydrantu	Druhy:	Množství v ks
Pr. 6 kg		85
CO2 S6		14
CO2 S5		24
CO2 S60		2
CO2 S30		2
Vodní 9 kg		4
Požární vodovod:		
	D 25	4
	C 25	6
Žebřík / suchovod		4

Malešice		
Druhy hasicího přístroje nebo hydrantu	Druhy:	Množství v ks
Pr. 6 kg		110
CO2 S6		88
CO2 S5		75
CO2 S120		4
CO2 S30		1

Vodní 9 kg		12
Požární vodovod:		
	D 25	4
	C 52	17
	B 75	11
Žebřík / suchovod		10

Toužimská		
Druhy hasicího přístroje nebo hydrantu	Druhy:	Množství v ks
Pr. 6 kg		140
Pr 50 kg		2
Pr 2 kg		6
CO2 S6		24
CO2 S5		39
CO2 S2		5
CO2 S30		9
Vodní 9 kg		4
Požární vodovod:		
	C 52	14
	B 75	12
Žebřík / suchovod		7

Stará Boleslav - Hlavenec		
Druhy hasicího přístroje nebo hydrantu	Druhy:	Množství v ks
Pr. 6 kg		15
CO2 S6		23
CO2 S5		27
CO2 S120		5

CO2 S30		19
Vodní 9 kg		2
Požární vodovod:		
	C 52	1
	B 75	5
	D 25	1
Žebřík / suchovod		2

CLV Pardubice

Druhy hasicího přístroje nebo hydrantu	Druhy:	Množství v ks
Pr. 6 kg		42
Pr. 2 kg		14
CO2 1,5		4
CO2 S6		38
CO2 S5		10
CO2 S2x25		2
CO2 S30	4x30	13
Vodní 9 kg		8
Požární vodovod:		
	D 25	1
Žebřík / suchovod		1

Letiště Bochoř

Druhy hasicího přístroje nebo hydrantu	Druhy:	Množství v ks
Pr. 6 kg		160
Pr 50 kg		7
Pr. 2 kg		42
CO2 S6		80
CO2 S5		10
CO2 S2		2
CO2	2x30	5
CO2	S4	4
CO2 S30		3
Požární vodovod:		
	C 52	25

	B 75	11
	D25	10
Žebřík / suchovod		5

- b) V případě přepravy velkých lahví (CO₂) by každý dodavatel, měl mít oprávnění k provádění periodických inspekcí lahví pro přepravu plynů, dle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí ADR. Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědnost, k tomuto oprávnění se vztahuje pouze na dodavatele, zadavatel nebude tohle oprávnění nepožadovat.
- c) Mezi hasicími přístroji, které jsou předmětem veřejné zakázky, nejsou i hasicí přístroje s halony nebo s fluorovanými uhlovodíky (regulovanými látkami).

2. Zadavatel upravuje Přílohu č. 1 Cenovou nabídku a to následovně:
Položky 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 19., a 20. budou z tabulky Cenová nabídka vypuštěny, a nově bude přidána položka HP S 30 CO₂,

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je tedy stanovena a končí dne 21. dubna 2020 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravená příloha č. 1 - Cenová nabídka

.....
LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsal
Ing. Bc. Radomír Daňhel, LL.M., MBA
ředitel pro obchod a logistiku.