

Naše čj. LOM/2018/ÚSLZ-17358
Vyřizuje Ing. Andrea Počárovská
Telefon +420 296 505 567
Mobil +420 702 203 044
E-mail andrea.pocarovska@lompraha.cz
ISDS drpizqr

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

název veřejné zakázky: **MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50**

žádost dodavatele:

Dotaz č. 1

„Prosím o upřesnění typu lité podlahy, zda má být vodivá s uvedením parametrů vodivosti anebo se jedná o běžnou nevodivou stěrku. V případě, že bude požadavek na vodivost, zda lze použít epoxidovou pryskyřici. Děkuji za doplnění zadání.“

vysvětlení zadavatele:

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, podlaha má být vodivá.

Ano, lze použít epoxidovou pryskyřici, která musí splňovat požadavky z hlediska jejího užívání a parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Průmyslová podlaha musí být provedena jako antistatická.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně požadavku zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky pro část 4, kdy zadavatel požaduje epoxidovou podlahu namísto methylnetakrylátové a dále použití epoxidové pryskyřice namísto akrylátové.



Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele aktualizované dokumenty: Přílohu č. 6 Popis předmětu plnění - část 4 (podlaha) a Přílohu č. 10 Výkaz výměr - část 4.

.....
LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsáno
David Rod, MSc., LL.M.
výkonný ředitel