

<b>Specifikace zařízení</b>	
<i>pozice</i>	<i>popis</i>
<b>zařízení č. 1 Větrání šaten a sprch</b>	
1.1	VZT jednotka 810 m <sup>3</sup> /h vč. příslušenství (viz příloha TZ)
1.2	Kulisový tlumič hluku 400x200 L=1000 mm kulisy 2x100mm
1.3	Kruhový tlumič hluku Ø250/900
1.4	Protidešťová žaluzie 400x400 (Sef=0,09m <sup>2</sup> )
1.5	Talířový ventil kovový odvodní Ø200
1.6a	Talířový ventil kovový přívodní Ø200
1.6b	Talířový ventil kovový přívodní Ø160
<b>zařízení č. 2 Větrání sociálního zařízení</b>	
2.1	Potrubí diagonální ventilátor Ø160 (360m <sup>3</sup> /h) vč. příslušenství
2.2	Kruhový tlumič hluku Ø200/600
2.3	Protidešťová žaluzie 280x315 (Sef=0,04m <sup>2</sup> )
2.4a	Talířový ventil kovový odvodní Ø125
2.4b	Talířový ventil kovový odvodní Ø100
<b>zařízení č. 3 Větrání haly západní</b>	
3.1	Axiální ventilátor Ø400 (2700m <sup>3</sup> /h) vč. příslušenství